

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 ГГ.**

(Разработка на 2025 год)

КНИГА 2

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Оглавление

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.....	3
2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	4
2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого период.....	5
2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	6
2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.....	7
2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	9
2.7. Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10
2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	15
2.9. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	16
2.10. Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды	18

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Тепловые нагрузки, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
1	Котельная №39	п. Молодежный	МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»	7,2575	0,2866	1,2916	8,8357
ИТОГО:				7,2575	0,2866	1,2916	8,8357

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения

№	Местоположение	Тип жилой застройки	Территория, га	Очерёдность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	ГО ЗАТО Молодёжный	Многokвартирная	5,43	Расчетный срок	2,22
2	ГО ЗАТО Молодёжный	Индивидуальная	11,75	Расчетный срок	1,08
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный			17,18		3,30

Таблица 2.2.2 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

№	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	2,59	1,40
2	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,26	0,14
3	Производственная зона	Расчетный срок	0,72	0,39
4	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	0,04	0,01
5	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	1,11	0,08
6	Коммунально-складская зона	Расчетный срок	0,36	0,15
7	Объекты социальной инфраструктуры	Первая очередь, Расчетный срок	-	-
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			5,08	2,17

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого период

Таблица 2.3.1 – Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения

№	Местоположение	Тип жилой застройки	Территория, га	Очерёдность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	ГО ЗАТО Молодёжный	Многokвартирная	5,43	Расчетный срок	2,22
2	ГО ЗАТО Молодёжный	Индивидуальная	11,75	Расчетный срок	1,08
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный			17,18		3,30

Таблица 2.3.2 – Расчётный расход тепла планируемыми объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

№	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	2,59	1,40
2	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,26	0,14
3	Производственная зона	Расчетный срок	0,72	0,39
4	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	0,04	0,01
5	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	1,11	0,08
6	Коммунально-складская зона	Расчетный срок	0,36	0,15
7	Объекты социальной инфраструктуры	Первая очередь, Расчетный срок	-	-
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			5,08	2,17

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение многоквартирной застройки, а так же объектов социальной сферы, планируемых к строительству на расчётный срок, предлагается осуществлять как от существующих, так и от новых источников тепла. Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки усадебного типа предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. Уточнение приростов объёмов потребления тепловой энергии осуществляется при актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 2.4.1 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения

Поз.	Местоположение	Тип жилой застройки	Очередность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час	Источник теплоснабжения, 1 вариант	Источник теплоснабжения, 2 вариант
1-1	ГО ЗАТО Молодёжный	Многokвартирная	2044	2,22	Котельная №39	АИТ
1-2	ГО ЗАТО Молодёжный	Индивидуальная	2044	1,08	АИТ	АИТ
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный				3,30		

Таблица 2.4.2 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

Поз.	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час	Источник теплоснабжения
2-1	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	1,40	АИТ
2-2	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	0,14	АИТ
2-3	Производственная зона	2044	0,39	АИТ
2-4	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,01	АИТ
2-5	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,08	АИТ
2-6	Коммунально-складская зона	2044	0,15	АИТ
2-7	Объекты социальной инфраструктуры	2029 - 2044	-	АИТ
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			2,17	

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в таблицах 2.5.1 - 2.5.2.

Таблица 2.5.1 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами жилого назначения с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Поз.	Местоположение	Тип жилой застройки	Очередность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час	Источник теплоснабжения, 1 вариант	Источник теплоснабжения, 2 вариант
1-1	ГО ЗАТО Молодёжный	Многоквартирная	2044	2,22	Котельная №39	АИТ
1-2	ГО ЗАТО Молодёжный	Индивидуальная	2044	1,08	АИТ	АИТ
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный				3,30		

Таблица 2.5.2 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами общественного назначения с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Поз.	Функциональное назначение территории	Очередность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час	Источник теплоснабжения
2-1	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	1,40	АИТ
2-2	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	0,14	АИТ
2-3	Производственная зона	2044	0,39	АИТ
2-4	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,01	АИТ
2-5	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,08	АИТ
2-6	Коммунально-складская зона	2044	0,15	АИТ
2-7	Объекты социальной инфраструктуры	2029 - 2044	-	АИТ
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			2,17	

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах

Поз.	Функциональное назначение территории	Очередность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час	Источник теплоснабжения
2-1	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	1,40	АИТ
2-2	Многофункциональная общественно-деловая зона	2044	0,14	АИТ
2-3	Производственная зона	2044	0,39	АИТ
2-4	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,01	АИТ
2-5	Зона транспортной инфраструктуры	2044	0,08	АИТ
2-6	Коммунально-складская зона	2044	0,15	АИТ
2-7	Объекты социальной инфраструктуры	2029 - 2044	-	АИТ
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			2,17	

2.7. Перечень объектов теплopotребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень объектов теплopotребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Данные о новых потребителях тепловой энергии, подключенных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Потребитель	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				
	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
Молодежный, 28 пом.1,2 (в АДМ)	кот.39	0,014662	0	0	0,014662
Молодежный, 29 - Дом культуры	кот.39	0,073756	0,072854	0	0,14661
Молодежный, 36 - спортивный объект	кот.39	0,08986	0,213791	0	0,303651
Молодежный, 28 помещение (в АДМ)	кот.39	0,002158	0	0,000049	0,002207
Молодежный, 34 - нежилое здание	кот.39	0,06	0	0	0,06
Молодежный, 34 - склад	кот.39	0,115573	0	0	0,115573
Молодежный, 25 - АДМ (ТЭ)	кот.39	0,097879	0	0	0,097879
Молодежный, 28 пом.1,2 (в АДМ)	кот.39	0	0	0,000092	0,000092
Молодежный, 29 - Дом культуры	кот.39	0	0	0,036	0,036
Молодежный, помещение 1	кот.39	0,016	0	0	0,016
Молодежный, помещение 1 (магазин аренда)	кот.39	0,007	0	0	0,007
Молодежный, 52 (здание мчс+вагончики)	кот.39	0,059953	0	0,000895	0,060848
Молодежный, 31 помещение,1	кот.39	0,013192	0	0	0,013192
Молодежный, 28 пом.5,7 (в АДМ)	кот.39	0,043921	0	0	0,043921
Молодежный, КНС	кот.39	0,006355	0	0	0,006355
Молодежный, Мастерская ВКХ	кот.39	0,007556	0	0	0,007556
Молодежный, Насосная станция 2 подъема	кот.39	0,017214	0	0	0,017214
Молодежный,01 - жилой дом	кот.39	0,110022	0	0,029453	0,139475
Молодежный,02 - жилой дом	кот.39	0,110918	0	0,024544	0,135462
Молодежный,03 - жилой дом	кот.39	0,110604	0	0,022234	0,132838
Молодежный,04 - жилой дом	кот.39	0,187952	0	0,038693	0,226645
Молодежный,05 - жилой дом	кот.39	0,187309	0	0,046922	0,234231
Молодежный,07 - жилой дом	кот.39	0,216299	0	0,052552	0,268851
Молодежный,08 - жилой дом	кот.39	0,21667	0	0,055055	0,271725
Молодежный,09 - жилой дом	кот.39	0,218281	0	0,052552	0,270833
Молодежный,10 - жилой дом	кот.39	0,217447	0	0,052865	0,270312
Молодежный,11 - жилой дом	кот.39	0,217725	0	0,054742	0,272467
Молодежный,12 - жилой дом	кот.39	0,234793	0	0,052552	0,287345
Молодежный,14 - жилой дом	кот.39	0,254456	0	0,049424	0,30388

Потребитель	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				
	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
Молодежный,15 - жилой дом	кот.39	0,236091	0	0,050363	0,286454
Молодежный,16 - жилой дом	кот.39	0,240047	0	0,055055	0,295102
Молодежный,17 - жилой дом	кот.39	0,35119	0	0,072573	0,423763
Молодежный,18 - жилой дом	кот.39	0,421775	0	0,048486	0,470261
Молодежный, 28 пом 1 (в АДМ)	кот.39	0,010808	0	0	0,010808
Молодежный, 28 ч.пом.3 (в АДМ)	кот.39	0,002304	0	0	0,002304
Молодежный, Мастерская	кот.39	0,0615	0	0	0,0615
Молодежный, гаражный бокс 170	кот.39	0,01	0	0	0,01
Молодежный, здание ОПС	кот.39	0,006635	0	0	0,006635
Молодежный, 23 - детский сад	кот.39	0,1802	0	0	0,1802
Молодежный, 24 - школа	кот.39	0,21	0	0	0,21
Молодежный, 23 - детский сад	кот.39	0	0	0,006187	0,006187
Молодежный, 24 - школа	кот.39	0	0	0,0066	0,0066
Молодежный, 25 - АДМ (ГВС)	кот.39	0	0	0,001241	0,001241
Молодежный, 28 пом.5,7 (в АДМ)	кот.39	0	0	0,00036	0,00036
Молодежный, 28 помещение (в АДМ)	кот.39	0,020304	0	0	0,020304
Молодежный,01 - СОИ	кот.39	0	0	0,000121	0,000121
Молодежный,02 - СОИ	кот.39	0	0	0,000117	0,000117
Молодежный,03 - СОИ	кот.39	0	0	0,000122	0,000122
Молодежный,04 - СОИ	кот.39	0	0	0,000232	0,000232
Молодежный,05 - СОИ	кот.39	0	0	0,000113	0,000113
Молодежный,07 - СОИ	кот.39	0	0	0,000405	0,000405
Молодежный,08 - СОИ	кот.39	0	0	0,000384	0,000384
Молодежный,09 - СОИ	кот.39	0	0	0,000405	0,000405
Молодежный,10 - СОИ	кот.39	0	0	0,000405	0,000405
Молодежный,11 - СОИ	кот.39	0	0	0,000405	0,000405
Молодежный,12 - СОИ	кот.39	0	0	0,000546	0,000546
Молодежный,14 - СОИ	кот.39	0	0	0,000562	0,000562
Молодежный,15 - СОИ	кот.39	0	0	0,000541	0,000541
Молодежный,16 - СОИ	кот.39	0	0	0,000616	0,000616
Молодежный,17 - СОИ	кот.39	0	0	0,000344	0,000344
Молодежный,18 - СОИ	кот.39	0	0	0,000576	0,000576
Молодежный, водонасосная станция Д-002	кот.39	0,002735	0	0	0,002735

Потребитель	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				
	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
Молодежный, Гараж, инв.14	кот.39	0,114609	0	0	0,114609
Молодежный, Гараж, инв.39	кот.39	0,1127	0	0	0,1127
Молодежный, ДЭС объекта 4106, инв.401	кот.39	0,051053	0	0	0,051053
Молодежный, Казарма, инв.57	кот.39	0,162995	0	0,016087	0,179082
Молодежный, караул. пом. Д-013, инв.305	кот.39	0,020817	0	0	0,020817
Молодежный, Контрольно-пропускной пункт,	кот.39	0,0125	0	0	0,0125
Молодежный, КПП 4106	кот.39	0,002113	0	0	0,002113
Молодежный, Медпункт, инв. 30	кот.39	0,06137	0	0,0009	0,06227
Молодежный, мойка автотехники, инв.18	кот.39	0,033	0	0	0,033
Молодежный, пож.депо, инв.15	кот.39	0,033898	0	0	0,033898
Молодежный, ПТО рем-та машин, инв.19	кот.39	0,038958	0	0	0,038958
Молодежный, Склад ГСМ, инв.85	кот.39	0,006701	0	0	0,006701
Молодежный, склад ПВС, инв.22	кот.39	0,069736	0	0	0,069736
Молодежный, склад сооружение, инв.221	кот.39	0,001856	0	0	0,001856
Молодежный, склад теплый, инв.50	кот.39	0,038082	0	0	0,038082
Молодежный, Солдатская баня, инв.17	кот.39	0,040225	0	0,03575	0,075975
Молодежный, сооружение Д-001, инв.301	кот.39	0,202963	0	0	0,202963
Молодежный, сооружение Д-002,инв.302	кот.39	0,205699	0	0	0,205699
Молодежный, сооружение Д-013,инв.309	кот.39	0,185238	0	0	0,185238
Молодежный, Столовая солдатская, инв.47	кот.39	0,07943	0	0,009256	0,088686
Молодежный, техздание №4, инв.400	кот.39	0,205193	0	0	0,205193
Молодежный, техздание №№1,2,3, инв.400	кот.39	0,207958	0	0	0,207958
Молодежный, Штаб № 2, инв. 26	кот.39	0,054239	0	0	0,054239
Молодежный, Штаб №1, инв.16	кот.39	0,054239	0	0	0,054239
Молодежный, 36 - спортивный объект	кот.39	0	0	0,3456	0,3456
Молодежный, общ.1	кот.39	0,109926	0	0,019635	0,129561
Молодежный, общ.1 - СОИ	кот.39	0	0	0,000122	0,000122
Молодежный, общ.1/1	кот.39	0,130344	0	0,012705	0,143049
Молодежный, общ.1/1 - СОИ	кот.39	0	0	0,000155	0,000155
Молодежный, общ.1/2	кот.39	0,130366	0	0,01232	0,142686
Молодежный, общ.1/2 - СОИ	кот.39	0	0	0,000105	0,000105
Молодежный, общ.2	кот.39	0,109926	0	0,021175	0,131101
Молодежный, общ.2 - СОИ	кот.39	0	0	0,000335	0,000335

Потребитель	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				
	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
Молодежный, общ.1, магазин	кот.39	0,003027	0	0,00011	0,003137
Молодежный, 31 помещение (магазин № 1)	кот.39	0,011273	0	0	0,011273
Молодежный, д. 26 поликлиника	кот.39	0,07298	0	0	0,07298
Молодежный, д.33, магазин	кот.39	0,032975	0	0	0,032975
Молодежный, д. 26 поликлиника	кот.39	0	0	0,001928	0,001928

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки представлен в таблицах 2.8.1, 2.8.2.

Таблица 2.8.1 – Актуализированный прогноз перспективной застройки объектов жилого назначения относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

№	Местоположение	Тип жилой застройки	Территория, га	Очерёдность	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	ГО ЗАТО Молодёжный	Многokвартирная	5,43	Расчетный срок	2,22
2	ГО ЗАТО Молодёжный	Индивидуальная	11,75	Расчетный срок	1,08
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный			17,18		3,30

Таблица 2.8.2 – Актуализированный прогноз перспективной застройки объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

№	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Потребность в тепловой мощности, Гкал/час
1	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	2,59	1,40
2	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,26	0,14
3	Производственная зона	Расчетный срок	0,72	0,39
4	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	0,04	0,01
5	Зона транспортной инфраструктуры	Расчетный срок	1,11	0,08
6	Коммунально-складская зона	Расчетный срок	0,36	0,15
7	Объекты социальной инфраструктуры	Первая очередь, Расчетный срок	-	-
ВСЕГО по городскому округу Молодёжный:			5,08	2,17

2.9. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Тепловые нагрузки, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Общая
1	Котельная №39	п. Молодежный	МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»	7,2575	0,2866	1,2916	8,8357
ИТОГО:				7,2575	0,2866	1,2916	8,8357

2.10. Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

Данные по значениям фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 - Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Расход теплоносителя, куб.м	
				Отопительный период	Летний период
1	Котельная №39	п. Молодежный	МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»	208,639	16,240